

Ihre Liste für den Jahres-Check

	JA	NEIN
Absperreinrichtungen an Hausanschluss und Zähler frei zugänglich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von „Anhängseln“?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraumes des Gasgerätes offen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neueinbau von Fenstern und Türen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei der Installation neuer Abluft-Dunstabzugshauben oder Abluft-Wäschetrockner mit dem Fachmann gesprochen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlauch von Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ohne ungewöhnliche Geräusche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alles mit „Ja“ beantwortet? Prima, Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehen beim Hausschau-Check im nächsten Jahr!

Sie haben irgendwo ein „Nein“ ankreuzen müssen? Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie mit einem Fachmann: mit Ihrem Installateur oder Heizungsbauer oder mit dem Schornsteinfeger.

Datum/Unterschrift Nehmen Sie diese Checkliste zu Ihren Unterlagen.